

शिविर कार्यालय सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-4 (कु०मे०), लो०नि०वि०,
इलाहाबाद


भवन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र


पत्रांक 229/11


दिनांक 29.11.2016

प्रमाणित किया जाता है कि एच०एम०एफ०ए० मेमोरियल स्कूल, करारी
भदौली, हण्डिया, इलाहाबाद भवन के संलग्न फोटोग्राफ के अनुसार वर्तमान में
निर्मित कक्ष नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानिक सुरक्षा भूकम्परोधी मानक
के अनुसार निर्मित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-4 (कु०मे०), लो०नि०वि०,
इलाहाबाद


Manager
HMFA Memorial School
ए.के.सिंह / A K Singh
प्रधान / Principal
केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
बी.एच.ई.एल., जयदीशपुर / B.H.L. Jyodishpur
अमैठी-उ०प्र० / Amethi-U P.-227811


Principal
HMFA Memorial School
इलाहाबाद

HMFA MEMORIAL SCHOOL, KARARI BHADAILY, HANDIA, ALLAHABAD

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी0डी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी विन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी0) है?	हाँ
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ/नहीं
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में रोड बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ/नहीं
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एव हवा का सकुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है?	हाँ
9.	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ/नहीं
10.	क्या भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कंक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
14.	क्या रिडिकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? रिडिकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ/नहीं
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी0 ऊँचाई 2.0 मी0) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ

Principal

HMFA Memorial School

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	नहीं
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	नहीं
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

Ce
52

Principal
HMFA Memorial School
Handia

Manager
HMFA Memorial School